


Projektnamn	Mätdatum
Organellen - Hagastaden	2022-06-16
Best./Byggherre	Ordernummer
Besqab	
System	Utförd av
LB1-2-2001	JS

TILLUFTSYSTEM

	Projektvärden	Mätvärden	Driftsdata	
Aggregat/Fläkt nr	LB1-2-2001		<u>Motor</u>	
Fabrikat/Typ	Temovex RT700S-EC-RS		Fabrikat, typ	
Placering	Tvättstuga lgh 2001		Varvtal r/m	2510
Betjäna	Lgh 2001		Effekt kW	0,17
$Q_{tot} \text{ m}^3/\text{s}$	0,09	0,092	Märkström A	1,1
$Q_{delf} \text{ m}^3/\text{s}$			Strömförbrukning A	
$P_t \text{ Pa}$		+ -	Frekvensomriktare Hz	
$P_k \text{ Pa}$		+ 63 - 3	<u>Remdrift</u>	
Δp värme batteri Pa			Fläkt skiva dd mm	
Δp kylbatteri Pa			Fläkt axel mm	
Δp VVX Pa			Bussning	
Δp filter Pa			Motor skiva dd mm	
Fläkt varvtal r/m			Motor axel mm	
Börvärde	55%		Bussning	
Temp. °C tilluft			Kilrems typ	

FRÅNLUFTSYSTEM

	Projektvärden	Mätvärden	Driftsdata	
Aggregat/Fläkt nr	LB1-1-2001		<u>Motor</u>	
Fabrikat/Typ	Temovex RT700S-EC-RS		Fabrikat, typ	
Placering	Tvättstuga lgh 2001		Varvtal r/m	2510
Betjäna	Lgh 2001		Effekt kW	0,17
$Q_{tot} \text{ m}^3/\text{s}$	0,09	0,093	Märkström A	1,1
$Q_{delf} \text{ m}^3/\text{s}$			Strömförbrukning A	
$P_t \text{ Pa}$		+ -	Frekvensomriktare Hz	
$P_k \text{ Pa}$		+ 3 - 42	<u>Remdrift</u>	
Δp värme batteri Pa			Fläkt skiva dd mm	
Δp kylbatteri Pa			Fläkt axel mm	
Δp VVX Pa			Bussning	
Δp filter Pa			Motor skiva dd mm	
Fläkt varvtal r/m			Motor axel mm	
Börvärde	45%		Bussning	
Temp. °C frånluft			Kilrems typ	



Upplysningar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Underskrift:

