


Projektnamn	Måtdatum
Organellen - Hagastaden	2022-04-06
Best./Byggherre	Ordernummer
Besqab	
System	Utförd av
LB1-1-1901	JS

TILLUFTSYSTEM

	Projektvärden	Mätvärden	Driftsdata
Aggregat/Fläkt nr	LB1-1-1901		<u>Motor</u>
Fabrikat/Typ	Temovex RT700S-EC-RS		Fabrikat, typ
Placering	Tvättstuga lgh 1901		Varvtal r/m 2510
Betjäna	Lgh 1901		Effekt kW 0,17
$Q_{tot} \text{ m}^3/\text{s}$	0,085	0,087	Märkström A 1,1
$Q_{delf} \text{ m}^3/\text{s}$			Strömförbrukning A
$P_t \text{ Pa}$		+ -	Frekvensomriktare Hz
$P_k \text{ Pa}$		+ 45 - 1	<u>Remdrift</u>
Δp värme batteri Pa			Fläkt skiva dd mm
Δp kylbatteri Pa			Fläkt axel mm
Δp VVX Pa			Bussning
Δp filter Pa			Motor skiva dd mm
Fläkt varvtal r/m			Motor axel mm
Börrvärde	40%		Bussning
Temp. °C tilluft			Kilrems typ

FRÅNLUFTSYSTEM

	Projektvärden	Mätvärden	Driftsdata
Aggregat/Fläkt nr	LB1-1-1901		<u>Motor</u>
Fabrikat/Typ	Temovex RT700S-EC-RS		Fabrikat, typ
Placering	Tvättstuga lgh 1901		Varvtal r/m 2510
Betjäna	Lgh 1901		Effekt kW 0,17
$Q_{tot} \text{ m}^3/\text{s}$	0,085	0,085	Märkström A 1,1
$Q_{delf} \text{ m}^3/\text{s}$			Strömförbrukning A
$P_t \text{ Pa}$		+ -	Frekvensomriktare Hz
$P_k \text{ Pa}$		+ 1 - 43	<u>Remdrift</u>
Δp värme batteri Pa			Fläkt skiva dd mm
Δp kylbatteri Pa			Fläkt axel mm
Δp VVX Pa			Bussning
Δp filter Pa			Motor skiva dd mm
Fläkt varvtal r/m			Motor axel mm
Börrvärde	45%		Bussning
Temp. °C frånluft			Kilrems typ



Upplysningar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Underskrift:



Projektname:

Sida

Datum:

Organellen - Hagastaden

1

2022-04-06

Upplysningar (tex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)	
	Underskrift